



Согласовано
Председатель общества
инвалидов

/О.М. Ольнева/

Утверждаю:
Директор МКОУ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СШ»

В.П. Задемидченко
/В.П. Задемидченко/
«01» сентября 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 21000013

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(объекта социальной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставляемых услуг

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 21000013 от « 01 » сентября 2019 г.

1.1. Наименование (вид) объекта МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1.2. Адрес объекта 404314, Волгоградская область, Октябрьский район, с. Васильевка, ул.
Центральная, д.11

1.3. Сведения о размещении объекта:

- здание 1 этаж 1262,5 кв.м .

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да.

1.4. Год постройки здания 1970 г., последнего капитального ремонта: _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего – 2019 г., капитального – 2030г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, МКОУ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СШ»

Краткое наименование - МКОУ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 404314, Волгоградская область, Октябрьский район, с. Васильевка, ул.Центральная, д.11, телефон 8(84475)6-61-34, E-mail: vassoch@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел по образованию администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): 404321, Россия, Волгоградская область, Октябрьский район, р.п.Октябрьский, ул.Центральная,20, E-mail: edu_oct@volganet.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: нет

2.4. Виды услуг: предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 54 ч., вместимость 234 ч., пропускная способность - 25 чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 м

3.2.2. Время движения пешком: 10-15 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4. Перекрестки: есть (нерегулируемый)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, превышает 0,04 м

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

N строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВДН
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «ВДН» (не организована доступность);

<****> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

(объекта социальной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставляемых услуг

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВДН (К, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Приобретение предупреждающих знаков, помощь сотрудника при сопровождении инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата
2	Вход (входы) в здание	Установка кнопки вызова, обустройство входной группы, прописать в должностных инструкциях порядок действия

		специалиста, помощь сотрудника при сопровождении инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата, контрастная маркировка ступеней
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Помощь сотрудника при сопровождении инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата, устранение порогов внутри помещения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Приобретена тактильная табличка
5	Санитарно-гигиенические помещения	есть
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка акустических информационных средств
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Приобретение предупреждающих знаков
8	Все зоны и участки	Приобретение предупреждающих знаков, помощь сотрудника при сопровождении инвалидов,

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - до особых указаний, при наличии финансирования.

(в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») Октябрьского муниципального района по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на 2015-2020 годы.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ (К,О,) ДП С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование с Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН Октябрьского муниципального района, согласование с вышестоящей организацией, Октябрьским отделением ВОИ.)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата на сайте «Жить вместе».

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Акт обследования прилагается: № 21000013 от 01.09.2019 г.



Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ:

директор МКОУ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ

СШ»

/В.П. Задемидченко/

«01» сентября 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 21000013

«01 » сентября 2019 г.

1.1. Наименование (вид) объекта МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» ОКТАБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1.2. Адрес объекта 404314, Волгоградская область, Октябрьский район, с. Васильевка, ул. им. Центральная, д.11

1.3. Сведения о размещении объекта:

- здание 1 этаж 1262,5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да.

1.4. Год постройки здания 1970 г., последнего капитального ремонта: _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего – 2019 г., капитального – 2030г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» ОКТАБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, МКОУ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СШ»

Краткое наименование: МКОУ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 404314, Волгоградская область, Октябрьский район, с. Васильевка, ул. ул.Центральная, д.11, телефон 8(84475)6-61-34, E-mail: vassoch@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел по образованию администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): 404321, Россия, Волгоградская область, Октябрьский район, р.п. Октябрьский, ул. Центральная, 20, E-mail: edu_oct@volganet.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: нет
- 2.4. Виды услуг: предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования.
- 2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 54 ч., вместимость 234 ч., пропускная способность – 25 чел.
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 м

3.2.2. Время движения пешком: 10-15 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4. Перекрестки: есть (нерегулируемый)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, превышает 0,04 м

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

N строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВДН
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<*> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «ВДН» (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

(объекта социальной инфраструктуры)

для инвалидов и предоставляемых услуг

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВДН (К, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Приобретение предупреждающих знаков, помощь сотрудника при сопровождении инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата
2	Вход (входы) в здание	Установка кнопки вызова, обустройство входной группы, прописать в должностных инструкциях порядок действия специалиста, помощь сотрудника при сопровождении инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата, контрастная маркировка ступеней
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Помощь сотрудника при сопровождении инвалидов, передвигающихся на креслах-

		колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата, устранение порогов внутри помещения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Приобретена тактильная табличка
5	Санитарно-гигиенические помещения	есть
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка акустических информационных средств
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Приобретение предупреждающих знаков
8	Все зоны и участки	Приобретение предупреждающих знаков, помощь сотрудника при сопровождении инвалидов,

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - до особых указаний, при наличии финансирования.

(в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») Октябрьского муниципального района по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на 2015-2020 годы.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ (Ж,О,) ДП С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование с Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН Октябрьского муниципального района , согласование с вышестоящей организацией, Октябрьским отделением ВОИ.)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата на сайте «Жить вместе».

Председатель рабочей группы:

Директор МКОУ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СШ» В.П. Задемидченко

Члены рабочей группы:

Учитель физики МКОУ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СШ» Е.А. Лунева

Учитель физкультуры МКОУ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СШ» О.А. Толкачева

СОГЛАСОВАНО

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 21000013 от «01» сентября 2019 г.

1. Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, МКОУ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СП»**Адрес объекта: 404314, Волгоградская область, Октябрьский район, с. Васильевка, ул. Центральная, д. 11

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Нет	Все	Установить информацию на входе	ТР, ТСР, Орг
							Обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики	ТР, ТСР, Орг
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Нет	Все		ТР, ТСР, Орг
1.3	Пестница (наружная)	Нет			Нет			
1.4	Пандус (наружный)	Есть			Нет			
1.5	Автостоянка и парковка нет	Нет			Нет	Все	Организовать стоянку с информационным обозначением	ТР, ТСР, Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ			Приобретение предупреждающих знаков, помощь сотрудника при сопровождении инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно .

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нуждается в оборудовании парковки, автостоянки. Необходимо нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку центрального входа, шириной 0,3 м. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 21000013 от «01» сентября 2019 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, МКОУ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СШ»

Адрес объекта: 404314, Волгоградская область, Октябрьский район, с. Васильевка, ул. Центральная, д. 11

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			нет	нет		
2.2	Пандус (наружный)	есть			нет	нет		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет	нет		
2.4	Дверь (входная)	есть			нет	нет		
2.5	Тамбур	есть			нет	нет		
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ			Установка кнопки вызова,

				обустройство входной группы, прописать в должностных инструкциях порядок действия специалиста, помощь сотрудника при сопровождении инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата, контрастная маркировка ступеней
--	--	--	--	---

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нуждается в оборудовании парковки, автостоянки. Необходимо нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку центрального входа, шириной 0,3 м. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 21000013 от «01» сентября 2019 г.

I Результаты обследования:

3. Здание детского МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. МКОУ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СШ»

Адрес объекта: 404314, Волгоградская область, Октябрьский район, с. Васильевка, ул. Центральная, д. 11

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото				
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,)	есть			нет	нет		
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			нет	нет		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет	нет		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет	нет		
3.5	Дверь	есть			нет	нет		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			нет	нет		
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч.	ДУ			не нуждается

путей эвакуации

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 21000090 от «26» июля 2018 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Вариант I – зона обслуживания инвалидов МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, МКОУ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СП»

Адрес объекта: 404314, Волгоградская область, Октябрьский район, с. Васильевка, ул. Центральная, д. 11

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			нет	нет		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			нет	нет		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	есть			нет	нет		
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
---	---	------------	---

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		№ на плане	№ фото	Акта обследования ОСИ
	ДУ			Ремонт (капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 21000013 от « 01 » сентября 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения Труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 21000013 от «01» сентября 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото				
Жилые помещения				Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 21000013 от «01» сентября 2019 г.

I Результаты обследования: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» ОКТАБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, МКОУ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СШ»

5. Санитарно-гигиенических помещений

Адрес объекта: 404314, Волгоградская область, Октябрьский район, с. Васильевка, ул. Центральная., д. 11

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объект	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			да	Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках нет		Технические решения возможны
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
---	---	------------	--

	ОСИ)	№ на плане	№ фото	ОСИ
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения возможны

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 21000090 от «01» сентября 2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, МКОУ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СПШ»

Адрес объекта: 404314, Волгоградская область, Октябрьский район, с. Васильевка, ул. Центральная., д. 11

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	.	инвалиды с нарушениями зрения	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Орг, ТСП, ТР
6.2	Акустические средства		инвалиды с нарушениями слуха		
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознавания объектов и мест посещения			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Ремонт (капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: индивидуальное решение с ТСП.